

記者発表：徳島県政記者クラブ

平成28年1月28日
四国地方整備局
小松島港湾・空港整備事務所**撫養港海岸整備事業の工事における工事車両の電線接触について
(停電等なし)**

当事務所で実施している撫養港海岸整備事業の工事において、工事車両が電線に接触し、電線に損傷はなかったものの固定金具が外れる事態が生じました。これに伴う停電等の影響はなく、復旧も完了しております。

今後は、資材運搬車の誘導の徹底や頭上注意喚起等を行うなど、より一層の安全対策を徹底し、再発防止に努めます。

記

- ・ 事故発生日時 : 平成28年1月28日 9時頃
- ・ 場所 : 徳島県鳴門市撫養町大桑島 小鳴門橋付近
- ・ 工事件名 : 平成27年度撫養港海岸桑島瀬戸地区
堤防改良工事(その2)
- ・ 受注者 : 東洋建設(株)
- ・ 発生状況 : ダンプトラックによる資材荷降ろし中、荷台が電線に接触し、電柱に取り付けていた電線を固定していた固定金具が外れた。
(電線自体に損傷はなく、停電等の影響はなし。なお、電線の電圧は6600Vで、鳴門市高島地区へ電気を供給している。)
- ・ 復旧状況 : 四国電力により電線を固定金具で固定する作業を行い、11:30 迄に復旧を完了

[問い合わせ先]

国土交通省 四国地方整備局 小松島港湾・空港整備事務所
副所長 小松 浩二 TEL : 0885-32-3356
前任建設管理官 高木 利記

発生場所

位置図



発生場所

詳細図



発生場所

状況写真



外れた電線の固定金具

