

種崎海岸防潮堤（三里地区）における対策検討について ＜ 報 告 事 項 ＞

平成29年 2月28日

高知県土木部港湾・海岸課

国土交通省四国地方整備局


種崎海岸防潮堤(三里地区)の地震津波対策断面

- H28年度より第2ラインである種崎海岸防潮堤の地震津波対策断面を検討。
- そのうち、約500m間の基本断面について高知港海岸地震津波対策技術検討会（H28年9月26日）で助言・審議いただいた。
- 地震津波対策は、既設防潮堤の前面に重力式構造物を構築し、洗掘防止のための鋼矢板等を施す。

位置図





地震津波対策の基本断面



地域の方々のご意見・ご要望と対応

- 種崎海岸防潮堤の地震津波対策断面について地域住民等へ説明会を実施。主なご意見・ご要望は以下のとおりである。
 - 検討が進んでいることに安心した。早期の現地着手をお願いしたい。
 - 新設する防潮堤が広い幅となることから、人の立ち入りを考慮してほしい。
 - 新設する防潮堤から、人が海を眺望できるように工夫してほしい。
- ご意見・ご要望をふまえ、既設防潮堤に転落防止用柵の設置、新設する防潮堤の天端を片勾配とすることで、視点を上げる工夫を施す。



- 新設防潮堤への人の立ち入りを考慮し、既設防潮堤に転落防止用柵を設置。
- 新設防潮堤の天端を片勾配とし視点を上げる(10cm程度)工夫を施す。